

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE nr 144/E/2016

N2XH-O, N2XH-J; 0,6/1 kV
N2XCH; 0,6/1 kV

1. Produkt:
 (nazwa wyrobu, typ, partia, seria)

2. Producent wyrobu: **Zakłady Kablowe BITNER spółka jawna, 30-009 Kraków ul. Józefa Friedleina 3/3**
Zakład Produkcyjny: 32-353 Trzyciąż 165

 (pełna nazwa i adres zakładu produkującego wyrób)

3. Niniejsza Deklaracja Zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta

4. Przedmiot Deklaracji: **Kabel elektroenergetyczny i sterowniczy, bezhalogenowy oznaczony jako:**

BITNER N2XH-O (-J) 0,6/1 kV (1 ÷ 47) x (1,5 ÷ 400) mm²,
BITNER N2XCH 0,6/1 kV (2 ÷ 19) x (1,5/1,5 ÷ 300/150) mm²,

5. Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej Deklaracji jest zgodny z postanowieniami Dyrektywy LVD 2014/35/UE i odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego.

6. Odniesienia do odpowiednich norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

- normy zharmonizowane:

Numer	Tytuł
PN-HD 605 S2:2008E	Kable elektroenergetyczne -- Dodatkowe metody badania
PN-HD 603 S1:2006	Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV
PN-EN 60228:2007	Żyły przewodów i kabli
PN-EN 60332-1-2:2010	Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych. Część 1-2: Sprawdzanie odporności pojedynczego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia. Metoda badania płomieniem mieszkankowym 1 kW
PN-EN 60332-3-23:2009E	Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-23: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria B
PN-EN 61034-2:2010	Pomiar gęstości dymów wydzielanych przez palące się przewody lub kable w określonych warunkach -- Część 2: Metoda badania i wymagania
PN-EN 60754-2:2014-11E	Badanie gazów wydzielających się podczas spalania materiałów pobranych z kabli i przewodów -- Część 2: Oznaczanie kwasowości (przez pomiar pH) i konduktywności

- inne normy i / lub dokumentacje techniczne:

Numer	Tytuł
ZN-CB-08:2002	Kable elektroenergetyczne, o izolacji z polietylenu usieciowanego i powłoce z tworzyw bezhalogenowych, na napięcie znamionowe 0,6/1 kV

7. Informacje dodatkowe:

Trzyciąż 21.04.2016

Miejsce i data wystawienia

ZAKŁADY KABLOWE BITNER
 Spółka Jawna
 Ul. Józefa Friedleina 3/3, 30-009 Kraków
 Dyrektor ds. Rozwoju i Jakości

Ireneusz Sosnowski

.....
 nazwisko i podpis osoby upoważnionej