

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Nr S.CE/PL/0661/V1/2016/583



Producent

KANLUX SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków

niniejszym deklaruje, że wyrób:

JEDNOMODUŁOWY WSKAŹNIK NAPIĘCIA

Typ / typy:

KLI-R, KLI-G, KLI-Y

Znak towarowy:



Podstawowe parametry: 230V~; 50/60Hz; 0,6W; 2,5mA; IP20

jest zgodny z postanowieniami poniższych przepisów dokonujących w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady:
(wraz ze wszystkimi późniejszymi zmianami i uzupełnieniami)

Dyrektywa (LVD) – 2006/95/EC

Dyrektywa (RoHS) – 2011/65/EC

wskazując, że zastosowano normy zharmonizowane i/lub dokumentacje techniczne wymienione poniżej:

EN 60947-1:2007 +A1:2011 +A2:2014

EN 60947-5-1:2004 +A1:2009

EN 50581:2012

Informacje dodatkowe:

Kanlux SA posiada wdrożony System Zarządzania Jakością wg normy **ISO 9001:2008**
potwierdzony certyfikatem ISO o numerze PL8000069 wydanym przez Bureau Veritas Certification Polska Sp. z o.o.

Ostatnie dwie cyfry roku, w którym naniesiono oznaczenie **CE: 16**

NWP/5717; ID 0661; S.CE/583

Radzionków, 13.01.2016

Kanlux S.A.
Dyrektor Działu Technicznego
Dariusz Staniszek
Kanlux S.A.
Kierownik Laboratorium Badawczego
Krzysztof Żurek
Kanlux S.A.
Specjalista ds. Wdrożenia i Certyfikacji Produktów
Adam Wabnick

Imię i nazwisko, stanowisko osoby upoważnionej do wystawienia deklaracji

www.kanlux.pl