

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Nr S.CE/PL/0618/V2/2015/545



Producent

KANLUX SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków

niniejszym deklaruje, że wyrób:

OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ

Typ / typy: (1) **KSD-T1+T2 275/150 3P,** (2) **KSD-T1+T2 275/200 M,**
(3) **KSD-T1T2 275/200 3P+N,** (4) **KSD-T1+T2 275/50 1P,**
(5) **KSD-T1T2 275/200R3P+N,** (6) **KSD-T1+T2 275/50 M,**
(7) **KSD-T2 275/120 3P,** (8) **KSD-T2 275/160 3P+N,**
(9) **KSD-T2 275/40 1P,** (10) **KSD-T2 275/40 M**

Znak towarowy: **Kanlux**

Podstawowe parametry: Un: 230V~; Uc: 275V~; (1)- (6): lin: 25kA, Imax: 50kA; (7)- (10): lin: 20kA, Imax: 40kA

jest zgodny z postanowieniami poniższych przepisów dokonujących w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady:
(wraz ze wszystkimi późniejszymi zmianami i uzupełnieniami)

Dyrektywa (LVD) – 2006/95/EC

Dyrektywa (RoHS) – 2011/65/EC

wskazując, że zastosowano normy zharmonizowane i/lub dokumentacje techniczne wymienione poniżej:

EN 61643-11:2012

EN 50581:2012

Informacje dodatkowe:

Kanlux S.A. posiada wdrożony System Zarządzania Jakością wg normy **ISO 9001:2008** potwierdzony certyfikatem ISO o numerze PL8000069 wydanym przez Bureau Veritas Certification Polska Sp. z o.o.

Ostatnie dwie cyfry roku, w którym naniesiono oznaczenie **CE: 15**

ID 0618; S.CE/545

Radzionków, 27.08.2015

Kanlux S.A.
Kierownik Laboratorium Badawczego

Krzysztof Żurek

Kanlux S.A.
Dyrektor Działu Technicznego

Dariusz Staniczek

Kanlux S.A.
Specjalista ds. Wdrożenia
i Certyfikacji Produktów

Adam Wabnick

.....
Imię i nazwisko, stanowisko osoby
upoważnionej do wystawienia deklaracji

www.kanlux.pl