



**Modułowy rozłącznik bezpiecznikowy 1P+N
wkł.bezpiecz.cyl.L38 10x38mm 20A 400VAC**

L95200

Konstrukcja

Liczba biegunów	2 P
Układ biegunów	1P+N

Funkcje

Jako instalacja awaryjnego zatrzymania	nie
Jako przełącznik główny	tak
Jako wyłącznik bezpieczeństwa	nie

Elementy sterujące i wskaźniki

Sygnalizator optyczny	nie
-----------------------	-----

Charakterystyka elektryczna

Częstotliwość	50 Hz
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	380 V

Prąd

Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej	0,5/1/2/4/6/8/10/12/16/20 A
---	-----------------------------

Współczynnik korekcyjny prądu

Współczynnik korygujący prądu dopuszczalnego dla 1-3 faz obok siebie	1
Współczynnik korygujący prądu dopuszczalnego dla 4-6 faz obok siebie	0,8
Współczynnik korygujący prądu dopuszczalnego dla 7-9 faz obok siebie	0,7
Współczynnik korygujący prądu dopuszczalnego powyżej 20°C	1
Współczynnik korygujący prądu dopuszczalnego powyżej 30°C	0,95
Współczynnik korygujący prądu dopuszczalnego powyżej 40°C	0,9
Współczynnik korygujący prądu dopuszczalnego powyżej 50°C	0,8

Bezpiecznik

Charakterystyka bezpiecznika	gl
------------------------------	----

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	3,3 W
--	-------

Wytrzymałość

Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)	2000
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)	5000

Instalacja / Montaż

Moment dokręcający	2,4 Nm
Przystosowany do montażu centralnego od frontu	nie
Przystosowany do montażu na podłodze	tak
Przystosowany do montażu szyn	nie

Podłączenie

Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku	
Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku	
Rodzaj przyłącza	ze śrubą

Wposażenie

Opcjonalny napęd silnikowy	nie
----------------------------	-----

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
---------------------------	---------

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

Warunki użytkowania

Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2.	3
Temperatura przechowywania/transportu	

Temperatura

Temperatura kalibracji	30 °C
------------------------	-------