

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Nr S.CE/PL/0644/V1/2015/562



Producent

KANLUX SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków

niniejszym deklaruje, że wyrób:

WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY Z ZABEZPIECZENIEM NADMIAROWO-PRĄDOWYM

Typ / typy: **KRO6-2/B10/30, KRO6-2/B16/30, KRO6-2/B20/30,
KRO6-2/B25/30, KRO6-2/B10/30-A, KRO6-2/B16/30-A,
KRO6-2/C10/30, KRO6-2/C16/30, KRO6-2/C16/30-A**

Znak towarowy:



Podstawowe parametry: $U_c = 230V\sim$; $I_n = 10A, 16A, 20A, 25A$; $I_{\Delta n} = 30mA$; $I_{nc} = 6000A$;
typ B, C; Klasa ograniczenia energii - 3

jest zgodny z postanowieniami poniższych przepisów dokonujących w zakresie swojej regulacji
wdrożenia dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady:
(wraz ze wszystkimi późniejszymi zmianami i uzupełnieniami)

Dyrektywa (LVD) – 2006/95/EC

Dyrektywa (RoHS) – 2011/65/EC

wskazując, że zastosowano normy zharmonizowane i/lub dokumentacje techniczne wymienione poniżej:

EN 61009-1:2012 +A1:2014 +A2:2014

EN 50581:2012

Informacje dodatkowe:

Kanlux S.A. posiada wdrożony System Zarządzania Jakością wg normy **ISO 9001:2008**
potwierdzony certyfikatem ISO o numerze PL8000069 wydanym przez Bureau Veritas Certification Polska Sp. z o.o.

Ostatnie dwie cyfry roku, w którym naniesiono oznaczenie **CE: 15**

Radzionków, 20.10.2015

Kanlux S.A. Kierownik Laboratorium Badawczego Krzysztof Żurek	Kanlux S.A. Dyrektor Działu Technicznego Dariusz Staniczek	Kanlux S.A. Specjalista ds. Wdrożenia i Certyfikacji Produktów Adam Wabnick
--	---	---

.....
Imię i nazwisko, stanowisko osoby
upoważnionej do wystawienia deklaracji

www.kanlux.pl