



# DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Nr S.CE/PL/0675/V1/2016/600

Producent

**KANLUX SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków**

niniejszym deklaruje, że wyrób:

## ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY

Typ / typy:

(1) **KSF02-32-1P+N**, (2) **KSF02-63-1P**,  
(3) **KSF02-63-1P+N**, (4) **KSF02-63-3P**

Znak towarowy:



**Podstawowe parametry:** (1):  $U_n = 240V\sim$ ;  $I_n = 32A$ ; 10kA; 1P; (2):  $U_n = 240V\sim$ ;  $I_n = 63A$ ; 10kA; 1P;  
(3):  $U_n = 240V\sim$ ;  $I_n = 63A$ ; 10kA; 1P+N; (4):  $U_n = 415V\sim$ ;  $I_n = 63A$ ; 10kA; 3P

jest zgodny z postanowieniami poniższych przepisów dokonujących w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady:  
(wraz ze wszystkimi późniejszymi zmianami i uzupełnieniami)

**Dyrektywa (LVD) – 2006/95/EC**

**Dyrektywa (RoHS) – 2011/65/EC**

wskazując, że zastosowano normy zharmonizowane i/lub dokumentacje techniczne wymienione poniżej:

**EN 60947-3:2009 +A1:2012 +A2:2015**

**EN 50581:2012**

**Informacje dodatkowe:**

Kanlux SA posiada wdrożony System Zarządzania Jakością wg normy **ISO 9001:2008** potwierdzony certyfikatem ISO o numerze PL8000069 wydanym przez Bureau Veritas Certification Polska Sp. z o.o.

Ostatnie dwie cyfry roku, w którym naniesiono oznaczenie **CE: 16**

**NWP/5641, NWP/5642, NWP/5643, NWP/5644; ID 0675; S.CE/600**

**Radzionków, 18.03.2016**

**Kanlux S.A.** Dyrektor Działu Technicznego  
**Kanlux S.A.** Kierownik Laboratorium Badawczego  
**Kanlux S.A.** Specjalista ds. Wdrożenia i Certyfikacji Produktów

*Krzysztof Żurek*  
*Dariusz Staniczek*  
*Adam Wabnic*

Imię i nazwisko, stanowisko osoby upoważnionej do wystawienia deklaracji

**www.kanlux.pl**