

Przełącznik bezpieczeństwa SIRIUS, STD, 3NO+1NC

SIRIUS SAFETY RELAY STANDARD SERIES DEVICE RELAY ENABLING CIRCUITS 3 NO CONTACTS + RELAY SIGNALING CIRCUIT 1 NC CONTACT US = 110 - 240 V DC/AC 50/60 HZ SPRING-LOADED TERMINAL



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4011209913530
Alt. ID produktu	3SK1111-2AW20
Nazwa producenta	SIEMENS
ID produktu wg producenta	3SK11112AW20
Kraj pochodzenia	Niemcy
Kod celny	85364900

Opis ETIM

Klasa	Urządzenie do kontroli obwodów bezpieczeństwa (EC001449)
Grupa	Przełączniki (EG000019)
Model	Podstawowy
Odpowiedni do kontroli wyłączników krańcowych	Tak
Odpowiedni do kontroli obwodów awaryjnego stopu	Tak
Do kontroli czujników optoelektronicznych / kurtyn świetlnych	Nie
Odpowiedni do kontroli przełączników magnetycznych	Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego	Zacisk sprężynowy
Możliwość montażu na szynie	Nie
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz	240..110 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz	110..240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	110..240 V
Rodzaj napięcia sterowania	AC/DC
Z odłączalnymi zaciskami	Nie
Liczba wejść	1- i 2-kanalowe
Z wejściem startowym	Tak
Z funkcją wyciszenia	Nie
Z pętlą sprzężenia zwrotnego	Tak

Liczba wyjść bezpieczeństwa, styk bezzwłoczny	0
Liczba wyjść bezpieczeństwa, styk zwłoczny	0
Liczba wyjść bezpieczeństwa, półprzewodnikowych bezzwłocznych	0
Liczba wyjść bezpieczeństwa, półprzewodnikowych zwłocznych	0
Liczba wyjść sygnalizacyjnych, styk bezzwłoczny	1
Liczba wyjść sygnalizacyjnych, styk zwłoczny	0
Liczba wyjść sygnalizacyjnych, półprzewodnikowych bezzwłocznych	0
Liczba wyjść sygnalizacyjnych, półprzewodnikowych zwłocznych	Nie dotyczy
Kategoria stopu według IEC 60204	0
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1	Poziom e
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508	3
Certyfikat UL	Tak
Szerokość	22,5 mm
Wysokość	100 mm
Głębokość	121,6 mm

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4011209913530
-------------------------	---------------

Atrybuty

ERP ID	1140444
--------	---------