

Przełącznik kontroli napięcia 1-faz; cyfrowy, 0,1-60V AC/DC, górna i dolna wartość progowa, 1CO, przył. śrubowe

DIGITAL MONITORING RELAY VOLTAGE MONITORING, 22.5MM FROM 0.1 TO 60V AC/DC OVERSHOOT AND UNDERSHOOT AC/DC 24 TO 240V DC AND AC 50 TO 60 HZ SPIKE DELAY 0.1 TO 20S HYSTERESIS 0.1 TO 30V 1 CHANGEOVER CONTACT W. OR W/O ERROR LOG SCREW TERMINAL REPLACEMENT PRODUCT F. 3UG3531-1AL20, 3UG3531-1AG20



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4011209642447
Alt. ID produktu	3UG4631-1AW30
Nazwa producenta	SIEMENS
ID produktu wg producenta	3UG46311AW30
Kraj pochodzenia	Niemcy
Kod celný	85364900

Opis ETIM

Klasa	Przełącznik kontroli napięcia (EC001438)
Grupa	Przełączniki (EG000019)
Rodzaj połączenia elektrycznego	Połączenie śrubowe
Z odłączalnymi zaciskami	Tak
Kontrola podnapięcia 1-fazowego	Tak
Kontrola podnapięcia 3-fazowego	Nie
Kontrola nadnapięcia 1-fazowego	Tak
Kontrola nadnapięcia 3-fazowego	Nie
Funkcja histerezy, 1-fazowa	Tak
Funkcja histerezy, 3-fazowa	Nie
Kontrola podnapięcia dla prądu stałego	Tak
Kontrola nadnapięcia dla prądu stałego	Tak
Funkcja histerezy dla prądu stałego	Tak
Zakres pomiarowy napięcia 1	0,1..60 V
Rodzaj mierzonego napięcia	AC/DC
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz	240..24 V

Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz	24..240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	24..240 V
Rodzaj napięcia sterowania	AC/DC
Wartość nastawy napięcia zadziałania	0,1..60 V
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy zaniku zasilania	0,1 s
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy zaniku zasilania	20 s
Liczba styków rozwiernych	0
Liczba styków zwiernych	0
Liczba styków przełącznych	1
Szerokość	22,5 mm
Wysokość	92 mm
Głębokość	91 mm

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4011209642447
-------------------------	---------------

Atrybuty

ERP ID	1086189
--------	---------