

Przełącznik kontroli prądu SITOP PSE200U SELECTIVITY MODULE 10A

SITOP PSE200U 10 A Selectivity module 4-channel input: 24 V DC/40 A output: 24 V DC/4x 10 A Level adjustable 3-10 A mit status message for each output



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4025515153405
Alt. ID produktu	6EP1961-2BA41
Nazwa producenta	SIEMENS
ID produktu wg producenta	6EP19612BA41
Kraj pochodzenia	Austria
Kod celny	85363010

Opis ETIM

Klasa	Przełącznik kontroli prądu (EC001440)
Grupa	Przełączniki (EG000019)
Rodzaj połączenia elektrycznego	Połączenie śrubowe
Z odłączalnymi zaciskami	Nie
Kontrola podprądowa, 1-fazowa	Nie
Kontrola podprądowa, 3-fazowa	Brak informacji
Kontrola nadprądowa, 1-fazowa	Tak
Kontrola nadprądowa, 3-fazowa	Brak informacji
Funkcja histerezy, 1-fazowa	Tak
Funkcja histerezy, 3-fazowa	Brak informacji
Zawiera kontrolę podprądową DC	Nie
Zawiera kontrolę nadprądową DC	Tak
Funkcja histerezy DC	Tak
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz	Nie dotyczy
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz	Nie dotyczy
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	24..24 V
Rodzaj napięcia sterowania	DC
Zakres pomiarowy prądu	3..10 A

Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy podaniu zasilania	5 s
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy podaniu zasilania	5 s
Liczba styków rozwiernych	0
Liczba styków zwiernych	0
Liczba styków przełącznych	0
Szerokość	72 mm
Wysokość	80 mm
Głębokość	72 mm

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4025515153405
-------------------------	---------------