

# ATEST

## Nr 5584/A1/2019

Na podstawie wyników oceny wyników badań zawartej w

### Opinii Technicznej Nr 5584/2019

stwierdza się, że wyroby:

**płaskie przewody o izolacji i lekkiej powłoce polwinitowej**

| Typ                         | Ecoinstal/YDYp | Ecoinstal/YDYpžo |
|-----------------------------|----------------|------------------|
| U <sub>o</sub> /U [V]       | 450/750        | 450/750          |
| Liczba żył                  | 2, 3           | 2, 3             |
| Przekrój [mm <sup>2</sup> ] | 1,5; 2,5       | 1,5; 2,5         |

produkowane przez:

**Fabryka Kabli ELPAR Sp. z o.o., ul. Laskowska 1, 21-200 Parczew**

**spełniają wymagania określone w normach:**

**PN-EN 50525-1:2011** Przewody elektryczne -- Niskonapięciowe przewody elektroenergetyczne na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V (U<sub>o</sub>/U) -- Część 1: Wymagania ogólne

**NF-EP-85:2016** Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Przewody instalacyjne, wielożyłowe o izolacji i lekkiej powłoce polwinitowej, płaskie, przeznaczone do stałych instalacji elektrycznych

Prawo do posługiwania się ATESTEM w okresie ważności ww. dokumentów, dotyczy wyłącznie wyrobów posiadających identyczne oznaczenie i właściwości (parametry) oraz wykonanych zgodnie z dokumentacją archiwizowaną w Centrum Badań i Certyfikacji Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG.

**KIEROWNIK**


Centrum Badań i Certyfikacji



*mgr inż. Roman Pietrzak*

**DYREKTOR**

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ -  
Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG



*dr inż. Artur Kozłowski*

Wydano: Katowice, dnia 18 kwietnia 2019 r.

Ważny do dnia: 18 kwietnia 2024 r.