



F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



mH-V8-9

Moduł zaworów mH-V8 poziom 9

Index: mH-V8-9



5 908312 597414 >

DANE TECHNICZNE

System magistralny KNX	Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową	Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)	Nie
System magistralny LON	Nie
System magistralny Powernet	Nie
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa	Nie
Szerokość wyrażona liczbą modułów	5
Ze złączem magistrali	Tak
Moduł magistralowy odłączalny	Nie
Wartość nastawy regulowana bezstopniowo	Tak
Wartość nastawy regulowana krokowo	Tak
Funkcja ochrony zaworu	Tak
Sterowanie ręczne	Tak
Maksymalny prąd przełączania (obciążenie rezystancyjne)	0,5 A
Liczba wyjść	8
Napięcie łączeniowe	85-250 V

Maksymalny prąd wyjściowy	4 A
Inne systemy magistralne	Inne
Sposób montażu	Adapter szyny DIN
Stopień ochrony (IP)	IP20

Instrukcja

Deklaracja CE

Certyfikat