

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Nr 1A-EU-07/19-01

Zgodnie z dyrektywą unijną 2014/35/UE z późniejszymi zmianami

My, KOPOS KOLÍN a. s.
Havlíčková 432
280 94 Kolín IV
Republika Czeska
IČ: 61672971
DIČ: CZ61672971

Deklarujemy na swoją wyłączną odpowiedzialność, że:

Wyrób: Puszki elektroinstalacyjne

Typ: KSK 80, KSK 100, KSK 125, KSK 175

Warianty: twardy materiał: PP V PPC, miękki materiał: TPE oraz pokrywa: PA

Producent: KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432, 280 94 Kolín IV, Republika Czeska

Przedmiot deklaracji: Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku domowego i podobnego. Przeznaczone do instalacji w środowiskach wymagających stopnia ochrony IP66. Puszki posiadają zintegrowane otwory do montażu na podłożu. Przeznaczone są do bezpośredniej instalacji na podłożu bez konieczności użycia podkładki izolacyjnej. Idealne uszczelnienie kabli i rur. Próby rozżarzoną pętlą o temperaturze 850°C. Wytrzymałość cieplna puszek od -25° C do + 60° C. Puszki KSK są wytwarzane z materiału bezhalogenowego, odpornego na promieniowanie UV.

Wyżej wymieniony przedmiot deklaracji jest zgodny ze zharmonizowanymi normami Uni Europejskiej oraz innymi przepisami:

Przepisy Unii Europejskiej	Przepisy Republiki Czeskiej	Normy	Certyfikaty i raporty z badań	Inne specyfikacje techniczne
2014/35/EU - LVD	Ustawa nr 90/2016 Coll. z późniejszymi zmianami Rozporządzenie nr. 118/2016 z późniejszymi zmianami	ČSN EN 60670-1:05 z późniejszymi zmianami (EN 60670-1:05 z późniejszymi zmianami) ČSN EN 60670-22:07 z późniejszymi zmianami (EN 60670-22:06 z późniejszymi zmianami) ČSN EN 60695-11-5:05 z późniejszymi zmianami EN 60695-11-5:05	Raport z badań nr 803459-01/01 z dnia 19-12-2018 Wydany przez: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Republika Czeska	Twardy materiał: PPC, miękki materiał: TPE i pokrywa: PA

	Ustawa nr 90/2016 Coll. z późniejszymi zmianami Rozporządzenie nr. 118/2016 z późniejszymi zmianami	ČSN EN 60670-1:05 z późniejszymi zmianami (EN 60670-1:05) z późniejszymi zmianami ČSN EN 60670-22:07 z późniejszymi zmianami (EN 60670-22:06 z późniejszymi zmianami) ČSN EN 60695-11-05:05+Z1:17 z późniejszymi zmianami	Raport z badań nr 704322-01/01 z dnia 13-12-2017 Wydany przez: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Republika Czeska	Twardy materiał: PP, miękki materiał: TPE i pokrywa: PA
	Ustawa nr 90/2016 Coll. z późniejszymi zmianami Rozporządzenie nr. 118/2016 z późniejszymi zmianami	ČSN EN 60670-1:05+Z1:10+A1:13 z późniejszymi zmianami (EN 60670-1:05) z późniejszymi zmianami ČSN EN 60670-22:07 z późniejszymi zmianami (EN 60670-22:06) z późniejszymi zmianami ČSN EN 60695-11-5:05+Z1:17 z późniejszymi zmianami	Raport z badań nr 800342-01/01 z dnia 27-02-2018 Wydany przez: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Republika Czeska	Twardy materiał: PP, miękki materiał: TPE i pokrywa: PA Konfiguracja FA
Rozporządzenie nr. 1907/2006-REACH				Formularze danych bezpieczeństwa dla stosowanych materiałów

W związku ze spełnieniem warunków określonych w powyższych przepisach, na wyrobie umieszczono oznakowanie CE.

Moduły oceny zgodności: **MODUL A: Internal production control**

Dokumentacja techniczna dla produktów:

- Instrukcja montażu
- Karta katalogowa
- Katalog wyrobów dostępny bezpłatnie na stronie <http://www.kopos.cz/cs/katalogy>
- Dokumentacja wewnętrzna

Spółka KOPOS KOLÍN a.s. posiada certyfikat ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2011 zgodnie z Krajowym programem „Bezpieczne Przedsiębiorstwa“

Podpisane w imieniu KOPOS KOLÍN a.s.

Miejsce wydania: Kolín, Republika Czeska

Data wydania: 7.1.2019

KOPOS KOLÍN a.s.

ÚSEK ŘÍZENÍ SYSTÉMU JAKOSTI

Ing. Jana Dejmková

Przedstawiciel Zarządu
ds Systemu Zarządzania Jakością