

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE
NR 28/17

1. Model produktu/produkt:

NHXMH-J 300/500V NHXMH-O 300/500V

2. Nazwa i adres producenta:

Fabryka Kabli ELPAR Sp. z o. o.**21-200 PARCZEW Laskowska 1**

3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

4. Przedmiot deklaracji:

Przewody instalacyjne o izolacji XLPE i powłoce z tworzywa bezhalogenowego o niskiej emisji dymów i gazów korozyjnych wydzielanych podczas spalania

Identyfikowane za pomocą numeru partii umieszczonego na wyrobie/opakowaniu.

5. Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

2014/35/UE**Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)**

6. Odniesienia do odniesionych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

Numer i rok wydania:	Tytuł:
DIN VDE 0250-214	Isolierte Starkstromleitungen. Halogenfreie Mantelleitung mit verbessertem Verhalten im Brandfall
PN-EN 60228 :2007	Żyły przewodów i kabli
PN-EN 60332-3-24:2009	Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych. Część 3-24: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów. Kategoria C (oryg).
PN-EN 60332-1-2:2010	Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych. Część 1-2: Sprawdzanie odporności pojedynczego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia - Metoda badania płomieniem mieszkankowym 1 kW

7. Informacje dodatkowe:


Podpisano w imieniu: Fabryka Kabli ELPAR Sp. z o. o.

Parczew 2017-01-26

(miejsce i data wydania)

Piotr Grabowski Kierownik Działu Kontroli Jakości

(imię nazwisko, stanowisko)

KIEROWNIK
Działu Kontroli Jakości

mgr Piotr Grabowski
(podpis)