

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

NR 1 / 23

1. Model produktu/produkt:
HDGs(żo) 300/500V; PH90; E30-E90 FE180

2. Nazwa i adres producenta:
Fabryka Kabli ELPAR Sp. z o. o.
21-200 PARCZEW Laskowska 1

3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

4. Przedmiot deklaracji:
Kable elektroenergetyczne, bezhalogenowe, ognioodporne do instalacji przeciwpożarowych
Identyfikowane za pomocą numeru partii umieszczonego na wyrobie/opakowaniu.

5. Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

2014/35/UE

Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)

6. Odniesienia do odniesionych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

Numer i rok wydania:	Tytuł:
PN-EN 50525-2-83:2011	Przewody elektryczne. Niskonapięciowe przewody elektroenergetyczne na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V (U _o /U).
PN-EN 60228:2007	Część 2-83: Przewody ogólnego zastosowania. Przewody wielożyłowe o izolacji z usieciowanej gumy silikonowej.
NF-EP-02:2007 Wydanie IV	Żyły przewodów i kabli.
PN-EN 50200:2016-01	Kable elektroenergetyczne, bezhalogenowe, ognioodporne, nieekranowane i ekranowane, o izolacji z gumy silikonowej i powłoce z tworzywa bezhalogenowego, na napięcie znamionowe 300/500V, z funkcją wytrzymałości ogniowej PH90, E30-90, FE180
DIN 4102-12:1998	Metoda badania odporności na ogień cienkich przewodów i kabli bez ochrony specjalnej, stosowanych w obwodach zabezpieczających
	Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Teil 12: Funktionserhalt von elektrischen Kabelanlagen; Anforderungen und Prüfungen

7. Informacje dodatkowe:

Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB-KOT-2018/2022/0055-3701 wydanie 1
Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Nr 063-UWB-0535
Świadectwo Dopuszczenia Nr 4985/2023


Podpisano w imieniu: Fabryka Kabli ELPAR Sp. z o. o.

Parczew 2023-05-22

(miejsce i data wydania)

Piotr Grabowski Dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego

(imię nazwisko, stanowisko)

DYREKTOR
Centrum Badawczo-Rozwojowego

Piotr Grabowski
(podpis)