

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE
NR 50 / 22

1. Model produktu/produkt:

(N)A2XH-J 0,6/1,0kV; (N)A2XH-O 0,6/1,0kV

2. Nazwa i adres producenta:

Fabryka Kabli ELPAR Sp. z o. o.
21-200 PARCZEW Laskowska 1

3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

4. Przedmiot deklaracji:

Kable elektroenergetyczne o żyłach aluminiowych, o izolacji z polietylenu usieciowanego i powłoce z tworzywa bezhalogenowego, nierozprzestrzeniającego płomienia o ograniczonym wydzielaniu dymu i gazów korozyjnych na napięcie znamionowe 0,6/1 kV.

Identyfikowane za pomocą numeru partii umieszczonego na wyrobie/opakowaniu.

5. Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:


2014/35/UE**Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)**

6. Odniesienia do odniesionych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

Numer i rok wydania:	Tytuł:
PN-HD 604 S1:2002 +A2:2003+A3:2006 (DIN VDE 0276-604) IEC 60754-2	Kable energetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV, nie przenoszące płomienia, przeznaczone do pracy w elektrowniach
PN-EN 60332-3-24:2009	Badanie gazów wydzielających się podczas spalania materiałów pobranych z kabli i przewodów. Część 2: Oznaczanie kwasowości (przez pomiar pH) i konduktywności
PN-EN 60332-1-2:2010	Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych. Część 3-24: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów. Kategoria C (oryg).
	Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych Część 1-2: Sprawdzanie odporności pojedynczego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia - Metoda badania płomieniem mieszkankowym 1 kW

7. Informacje dodatkowe:

Podpisano w imieniu: Fabryka Kabli ELPAR Sp. z o. o.

Parczew 2022-10-20
(miejsce i data wydania)Piotr Grabowski Dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego
(imię nazwisko, stanowisko)**DYREKTOR**
Centrum Badawczo-Rozwojowego
Piotr Grabowski
(podpis)