

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Wg normy ISO IEC 17050-1

XRUHAKXS1 6/10kV, 8,7/15kV, 12/20kV, 18/30kV

Produkt: Kable energetyczne Średniego Napięcia z żyłami aluminiowymi, o polu elektrycznym promieniowym, o izolacji z polietylenu usieciowanego, z żyłą powrotną miedzianą, z uszczelnieniem wzdłużnym i promieniowym, z powłoką polietylenową, o napięciu nominalnym 6/10 kV lub 8,7/15kV lub 12/20kV lub 18/30 kV.

Producent: NKT s.r.o
Prumyslova 1130
272 01 Kladno
Republika Czeska
Zakład produkcyjny Velke Mezirici

Reprezentowany przez: NKT S.A.
Ul Gajowa 3
43-254 Warszowice
Polska

Przedmiot deklaracji: **XRUHAKXS1**
(oznaczenie typu)

Napięcie Nominalne **6/10 kV; 8,7/15kV; 12/20kV; 18/30 kV;**

Zakres: Żyły aluminiowe 1x(50÷1600) RMCmm²/ (16÷95) mm²

Producent deklaruje zgodność przedmiotu deklaracji z następującymi regulacjami prawnymi oraz normami przedmiotowymi:

Regulacje Prawne UE: **REACH-** Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosownych ograniczeń w zakresie chemikaliów
RoHS- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011r w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Normy powołane: **PN-HD 620 S3:2023-04 część 10-R** Kable elektroenergetyczne o izolacji wytłaczanej na napięcie znamionowe od 3,6/6 (7,2)kV i nieprzekraczające 20,8/36 (42)kV (dokument Harmonizacyjny)

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta

Podpisano w imieniu
NKT S.A..
25.03.2024

Vice President Applications

Maciej Zajac
Prokurent