

Deklaracja Zgodności wydana przez Producenta

(zgodnie z ISO/IEC 17050-1)

- 1 Nr TF5/364/25
- 2 Nazwa wystawcy: TELE-FONIKA Kable S.A.
Adres wystawcy: Ul. Hipolita Cegielskiego 1, 32-400, Myślenice
- 3 Przedmiot deklaracji: Kable elektroenergetyczne jednożyłowe z żyłą aluminiową okrągłą wielodrutową, o izolacji z polietylenu usieciowanego XLPE, z żyłą powrotna miedzianą koncentryczną, uszczelnione wzdłużnie i promieniowo z powłoką z polietylenu termoplastycznego, na napięcie znamionowe 20 kV typu:

XRUHAKXS1 1x240 RMC/50 12/20 kV

- 4 Przedmiot deklaracji opisany wyżej jest zgodny z wymaganiami następujących dokumentów

Nr i data wydania dokumentu	Tytuł
HD 620 S3:2023 10 R	Kable energetyczne o izolacji wytłaczanej na napięcie znamionowe od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV

- 5 Informacje dodatkowe:

- 6 Podpisano w imieniu TELE-FONIKA Kable S.A.
i z upoważnienia:

Bydgoszcz, 17.10.2025

(miejsce i data wystawienia)

Milena Muszyńska
Kierownik Wydziału Kontroli Jakości

(nazwisko, funkcja)

KIEROWNIK WYDZIAŁU
Kontroli Jakości
Milena Muszyńska

.....
(Podpis)