



SEP - BBJ



Firma nagrodzona Złotą Odznaką Honorową SEP
Company granted with SEP Gold Honour Award

BBJ

SEP - BBJ



AC 012

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH BIURO BADAWCZE DS. JAKOŚCI

04-703 Warszawa, ul. Mieczysława Pożaryskiego 28
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80; e-mail: bbj@bbj.pl

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Z

SEP - BBJ SEP - BBJ SEP - BBJ SEP - BBJ
CERTIFICATE OF CONFORMITY Z

nr Z/12/016/25

No. Z/12/016/25

Posiadacz certyfikatu:
(Nazwa i adres)
Certificate holder:
(Name and address)

Eltrim Kable Sp. z o.o.
Ruszkowo 18
13-200 Działdowo, Poland

Producent:
(Nazwa i adres)
Manufacturer:
(Name and address)

Eltrim Kable Sp. z o.o.
Ruszkowo 18
13-200 Działdowo, Poland

Nazwa wyrobu:
Name of the product:

Kable elektroenergetyczne z wytłoczoną izolacją.
Power cables with extruded insulation.

Typ (model):
Type (model):

YAKXS, YKXS, YAKXSFOy, YKXSFOy, YAKXSFTy, YKXSFTy,
YAKXSFPy, YKXSFPy

Oznaczenie producenta:
Trade mark:

eltrim

Dane techniczne:
Technical data:

typ kabla <i>cable type</i>	napięcie znamionowe w kV <i>rated voltage in kV</i>	liczba i przekroje znamionowe żył w mm ² <i>number and nominal cross-sectional area of conductors in mm²</i>
YAKXS, YAKXSFOy, YAKXSFTy	0,6/1	1x(10÷1000); (2÷5)x(10÷400)
YKXS, YKXSFOy, YKXSFTy	0,6/1	1x(10÷1000); (2÷5)x(1,5÷300)
YAKXSFPy	0,6/1	1x(120÷1000); (2÷3)x(25÷400); (4÷5)x(16÷400)
YKXSFPy	0,6/1	1x(120÷1000); (2÷3)x(25÷300); (4÷5)x(16÷300)

Typ programu certyfikacji:
Type of certification scheme

1a według PN-EN ISO/IEC
17067
*1a according to PN-EN ISO/IEC
17067*

Nazwa programu certyfikacji:
Name of scheme certification

PROGRAM
CERTYFIKACJI Z
Certification Scheme Z

Próbka wymienionego wyżej wyrobu została zbadana i uznana, jako spełniająca wymagania norm(-y) i/lub dokumentów normatywnych:

A sample of the aforesaid product was tested and found to be in conformity with the requirement of the standard(s) and/or normative document:

Norma(-y)/ dokumenty normatywne <i>Standard(s)/normative documents</i>	Raport(-y) z badań nr <i>Test report(s) No.</i>	Wydany(-e) przez <i>Issued by</i>
IEC 60502-1:2021	LP-25.009/24.020	SEP - BBJ

Raport z badań stanowi integralną część niniejszego certyfikatu
Test Report forms integral part of this Certificate



Kierownik Jednostki Certyfikującej
Certification Body Manager

Kamil Misztal

Warszawa, 2025-06-13

Informacje dodatkowe:
Additional information:**Polskie oznaczenia kabli, które nie są oznaczeniami normatywnymi:**
Polish cable designations, that are not normative:

YKXS –	kabel elektroenergetyczny z żyłami miedzianymi, o izolacji z polietylenu usieciowanego i powłoce zewnętrznej polwinitowej, bez żyły izolowanej zielono-żółtej <i>cross-linked polyethylene insulated distribution cable with copper conductors and PVC sheath, without green-yellow core</i>
YKXSzo –	kabel elektroenergetyczny z żyłami miedzianymi, o izolacji z polietylenu usieciowanego i powłoce zewnętrznej polwinitowej z żyłą izolowaną zielono-żółtą <i>cross-linked polyethylene insulated distribution cable with copper conductors and PVC sheath with green-yellow core</i>
YAKXS –	kabel elektroenergetyczny z żyłami aluminiowymi, o izolacji z polietylenu usieciowanego i powłoce zewnętrznej polwinitowej, bez żyły izolowanej zielono-żółtej <i>cross-linked polyethylene insulated distribution cable with aluminium conductors and PVC sheath, without green-yellow core</i>
YAKXSzo –	kabel elektroenergetyczny z żyłami aluminiowymi, o izolacji z polietylenu usieciowanego i powłoce zewnętrznej polwinitowej z żyłą izolowaną zielono-żółtą <i>cross-linked polyethylene insulated distribution cable with aluminium conductors and PVC sheath with green-yellow core</i>
YAKXSfoy –	kabel elektroenergetyczny z żyłami aluminiowymi, o izolacji z polietylenu usieciowanego i powłoce zewnętrznej polwinitowej, w pancerzu z drutów stalowych okrągłych, bez żyły izolowanej zielono-żółtej <i>cross-linked polyethylene insulated distribution cable with aluminium conductors and PVC sheath, with round steel wires armour, without green-yellow core</i>
YKXSfoy –	kabel elektroenergetyczny z żyłami miedzianymi, o izolacji z polietylenu usieciowanego i powłoce zewnętrznej polwinitowej, w pancerzu z drutów stalowych okrągłych, bez żyły izolowanej zielono-żółtej <i>cross-linked polyethylene insulated distribution cable with copper conductors and PVC sheath, with round steel wires armour, without green-yellow core</i>
YAKXSfty –	kabel elektroenergetyczny z żyłami aluminiowymi, o izolacji z polietylenu usieciowanego i powłoce zewnętrznej polwinitowej, w pancerzu z taśm stalowych, bez żyły izolowanej zielono-żółtej <i>cross-linked polyethylene insulated distribution cable with aluminium conductors and PVC sheath, with steel tape armour, without green-yellow core</i>
YKXSfty –	kabel elektroenergetyczny z żyłami miedzianymi, o izolacji z polietylenu usieciowanego i powłoce zewnętrznej polwinitowej, w pancerzu z taśm stalowych, bez żyły izolowanej zielono-żółtej <i>cross-linked polyethylene insulated distribution cable with copper conductors and PVC sheath, with steel tape armour, without green-yellow core</i>
YAKXSfpy –	kabel elektroenergetyczny z żyłami aluminiowymi, o izolacji z polietylenu usieciowanego i powłoce zewnętrznej polwinitowej, w pancerzu z drutów stalowych płaskich, bez żyły izolowanej zielono-żółtej <i>cross-linked polyethylene insulated distribution cable with aluminium conductors and PVC sheath, with flat steel wires armour, without green-yellow core</i>
YKXSfpy –	kabel elektroenergetyczny z żyłami miedzianymi, o izolacji z polietylenu usieciowanego i powłoce zewnętrznej polwinitowej, w pancerzu z drutów stalowych płaskich, bez żyły izolowanej zielono-żółtej <i>cross-linked polyethylene insulated distribution cable with copper conductors and PVC sheath, with flat steel wires armour, without green-yellow core</i>

NC-P 25.238

Nr rej. S-P-24-020
Reg. No. S-P-24-020Rozdzielnik:
Copy to:

1. Eltrim Kable Sp. z o.o.
Ruszkowo 18
13-200 Działdowo, Poland
2. NC