

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

NR PRRO/795

DECLARATION OF CONFORMITY NR PRRO/795

Producent: a) Prysmian Cabluri Si Sisteme SA
Producers of the product: Slatina, Romania;
b) Prysmian MKM Magyar Kabel Muvek Kft.
Budapeszt, Hungary
c) Prysmian Kabel und Systeme, Schwerin, Germany

niniejszym deklaruję, że wyrób (I hereby declare that the below mentioned cables):

Opis wyrobu (name of product):

kabel elektroenergetyczny średniego napięcia, jednożyłowy, z żyłą roboczą miedzianą lub aluminiową, o polu elektrycznym promieniowym, o izolacji z polietylenu usieciowanego i powłoce zewnętrznej z polwinitu lub polietylenu

Oznaczenie typu i odcinków (the type, the variety, the kind):

YHKXS, XHKXS, XUHKXS, XRUHKXS, YHAKXS, XHAKXS, XUHAKXS, XRUHAKXS, XnHKXS, XnUHKXS, XnRUHKXS, XnHAKXS XnUHAKXS, XnRUHAKXS;
N2XSY; NA2XSY; N2XS2Y; NA2XS2Y; N2XS(F)2Y; NA2XS(F)2Y; N2XS(FL)2Y; NA2XS(FL)2Y
Przekroje / crosssection: 1x 35 ÷ 1000 / 16÷90; 6/10; 12/20; 18/30 kV

spełnia wymagania niżej wymienionych norm

meets the requirements of the standards given below

PN-HD 620 S2:2010, część 10 C	Kable elektroenergetyczne o izolacji wytłaczanej na napięcia znamionowe od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV włącznie.
(DIN VDE 0276-620)	Distribution cables with extruded insulation for rated voltages from 3,6/6 (7,2) kV up to and including 20,8/36 (42) kV; Part 10C
IEC 60502-2: 2014	Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1kV (Um=1,2 kV) up to 30 kV (Um=36 kV)- part 2: Cables for rated voltages from 6 kV (Um=7,2 kV) up to 30kV (Um=36 kV).

Sokolów, 02.02.2023

Piotr Matczak
Członek Zarządu